



KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Pécs - pellérdi szennyvíztisztító telep iszapkezelés technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy iktató száma: 5111/2011.

Az eljárás megindításának napja: 2011. május 27.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az ügyféllel) időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Juroniczné Füredi Krisztina

Telefon: 72/567-100

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

A beruházó pécsi szennyvíztisztító telepen keletkező, illetve beszállított szennyvíz iszap hasznosításával biogáz üzem megvalósítását tervezi. A beruházás keretében 2 db rothasztó épül, melyek a szennyvíztelep iszapján túlmenően beszállított magas szervesanyag tartalmú hulladékok (egyelőre más szennyvíztelepek iszapját) fogják fogadni. A keletkezett biogázt gáztartályban tárolják és a gázmotorokkal elektromos energiát állítanak elő.

A telepi infrastruktúra elegendő a fejlesztés kiszolgálására. Az építés során bontás nem történik.

Felhasználni kívánt alapanyag: 536 m³/nap
Termelt biogáz mennyisége: 6 720 Nm³/nap
Termelt hőenergia mennyiség telepi felhasználásra: 17.633 kWh/nap
Termelt villamos energia mennyiség értékesítésre: 16.343 kWh/nap

Tervezett létesítmények:

Megnevezés	Műszaki jellemző
Iszap fogadó állomás	
Fogadó akna	
Gépi sűrítő	
Homogenizáló	V=260 m ³
Hőcserélő	2 db P=350kW
Rothasztó	2 db V=2x4175 m ³
Kigázosító	V=640 m ³
Gáztartály	V=3840 m ³
Gázmotor	2 db Q _{BG} =153 Nm ³ /h
Generátor	2 db P _{EL} =375 kW/db
Fáklya	Q=500 Nm ³ /h

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

A tervezett létesítmény Pécs M.J. Város közigazgatási területére esik. A tevékenység hatásterülete Pellérd és Cserkút községek közigazgatási területét is érinti.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben **betekinthetnek.**

A konkrét ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján **a Felügyelőség lehetséges döntései:**

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit,

- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Korm. rendelet 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Felügyelőség a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezetten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

A felügyelőség a közleményt **2011. június 6. napján** a hivatalában, valamint a honlapján (www.ddkvf.hu) **teszi közzé.**